



**LEGENDA:**

- silnik elektryczny
- szafa sterownicza dostawcy urządzenia
- korytko kablowe

**Zestawienie tras kablowych:**

Korytko prostokątne, Prostokątne, A=200, B=50, S, 5, 412

Łuk prostokątny, Prostokątne, A=200, B=50, R=10, α=90°, EF=110, 0,880

31 m

4 szt.

**UWAGI:**

1. Drabinki oraz korytka kablowe mocować za pomocą dedykowanych wsporników.
2. Drabinki oraz korytka kablowe podbić za pomocą wsporników w odstępach min. co 1,5m.
3. Dopuszcza się możliwości korekty przebiegu oraz wysokości mocowań konstrukcji tras kablowych w aspekcie lokalnych uwarunkowań przestrzennych już na etapie realizacji bez konsultacji z projektantem.

		<b>"PROJEKO"</b>		<b>PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE</b>		<b>spółka jawna</b>	
<b>INWESTOR</b>		<b>MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ EMPEGEK W SIERPCU</b>		<b>09-200 SIERPC, KONSTYTUCJI 3 MAJA 48</b>		<b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERPCU</b>	
<b>Nazwa inwestycji</b>		<b>OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SIERPC</b>		<b>Obiekt</b>		<b>Obiekt</b>	
<b>Faza</b>		<b>P.W.</b>		<b>Obiekt</b>		<b>Obiekt</b>	
<b>Skala</b>		<b>1:100</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>	
<b>Bransza</b>		<b>Elektroenergetyka</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>	
<b>Elektro</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>	
<b>Data</b>		<b>15.09.17r</b>		<b>15.09.17r</b>		<b>15.09.17r</b>	
<b>Pracownik</b>		<b>mgr inż. Bartłomiej Zosiuk</b>		<b>mgr inż. Bartłomiej Zosiuk</b>		<b>mgr inż. Bartłomiej Zosiuk</b>	
<b>Nr archiw</b>		<b>814/17</b>		<b>814/17</b>		<b>814/17</b>	
<b>Sprawdził</b>		<b>mgr inż. Marcin Kucprzak</b>		<b>mgr inż. Marcin Kucprzak</b>		<b>mgr inż. Marcin Kucprzak</b>	
<b>Instalacje elektryczne</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>	