

LEGENDA:

- rozdzielnica nn-0,4kV

- Zestaw gniazd wtykowych 4 gniazda 230VAC 16A i jedno gniazdo 400VAC 32A z wylacznikiem różnicowoprądowym i zabezpieczeniami nadprądowymi poszczególnych gniazd o minimalnym stopniu ochrony IP55

G

- oprawa oświetleniowa świetlówkowa T5 2x54W IP 65

- Oprawa ewakuacyjna wyposażona w moduł awaryjny 2h Li ION

B

- oprawa kanałowa IP54, 2.klasa ochronności, gwint E27, LED 20W, osłona z drutów stalowych

"ProEko" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE spółka jawna

INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ EMPEGEK W SIERPCU 09–200 SIERPC, KONSTYTUCJI 3 MAJA 48

Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERPCU

Faza P.W.	**Obiekt** OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SIERPC POMIESZCZENIE ROZDZIELNI SN–15KV – ob.18				**Nr rysunku** 18P2
Skala 1:50	**Treść rys.** INSTALACJE AKPiA PLAN LOKALIZACJI URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH OBIEKT NR 18				**Ilość rys.** .
Branża AKPiA	**FUNKCJA**	**IMIĘ I NAZWISKO**	**NR UPRAWNIEŃ**	**SPECJALNOŚĆ**	**PODPIS**
Data 15.09.17r	**Autor proj.**	mgr in2.Bartłomiej Zosiuk	POM/0149/POOE/06	instalacje elektryczne	
Nr archiw. 814/17	**Opracował**	in2.Krzysztof Narkowicz	POM/0024/ZHOE/15	instalacje elektryczne	
	Sprawdził	mgr in2.Mariusz Kacprzak	POM/0189/PWOE/11	instalacje elektryczne	

A3