




ZWiK-3/14../2202/2019

Sierpc, dnia 06.03.2019r.

JRP Instalacje
ul. Mickiewicza 53
09-200 Sierpc

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu spółka z o.o. w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2019r. w sprawie wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej począwszy od ul. Instalatorów do ul. Kosynierów i wzdłuż ul. Kosynierów w Sierpcu informuje, że sieć wodociagową należy wykonać z PE Ø 160 na całej projektowanej długości. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia się projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej w końcówce ul. Instalatorów wynosi ok. 0,28 MPa.

Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy nominalnej Ø 400 należy zaprojektować na odcinku od miejsca włączenia w ul. Instalatorów do skrzyżowania z ul. Kosynierów, natomiast w ul. Kosynierów należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy nominalnej równej 200 mm. Spadki tych dwóch sieci kanalizacyjnych winny posiadać minimalną wartość dla danej średnicy. Zarówno sieci wodociągowe jak i kanalizacji sanitarnej winny być posadowione w obrębie działek należących do osób prywatnych, zgodnie z załącznikiem do aktu notarialnego określającego prawo służebności przesyłu po tych działkach. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne pomiędzy działką o nr ewidencyjnym 471/9, a miejscem włączenia w ul. Instalatorów należy zaprojektować wyłącznie przy użyciu technik zapewniających ich wykonanie bez naruszania wyżej wymienionego terenu (przecisk sterowany). Studnie kanalizacji sanitarnej winny być zaprojektowane w wykonaniu żelbetowym, natomiast studnie kończące odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej na posesjach należy zaprojektować w wykonaniu PCV. W drogach na studniach żelbetowych należy zastosować pierścienie odcinające.

Dyrektor Zarządu

mgr inż. Paweł Pakieła