

STAROSTA SIERPECKI

SIERPC 2019-04-24

~~PROTOKÓŁ (ODPIS Z PROTOKOŁU) Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.50.2019~~

Koordynacja usytuowania projektu : Wodociąg i kanalizacja sanitarne

Lokalizacja obiektu : Sierpc dz. nr 483/12, 475/4, 474/4, 473/7, 472/3, 471/9, 469/2, 471/11, 471/13

Zleceńiodawca : JRP INSTALACJE

Waldemar Lis

09-200 SIERPC

Mickiewicza 53

DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY: 2768/2019

Nazwa jednostki projektowej: JRP INSTALACJE

Waldemar Lis

09-200 SIERPC

Mickiewicza 53

Investor : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ZW i K






SIERPC

Konstytucji 3-go Maja 48

- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.
- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem zachowania uwag.
- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili jako nieprawidłowe, gdyż:

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

~~Zbigniew Kopyciński~~
~~Przewodniczący~~
~~Narady Koordynacyjnej~~

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Zbigniew Kopyciński	W miejscu skrzyżowania istniejącego systemu kable ziemne prowadzić normalnie.	
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ZW i K	Paweł Peda		
3	UM Sierpc	Bogdan Cierniecki		20.04.2019 
4	ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA Oddział w Płocku	Skołastnik Marcin	<div>ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ul. Wyszogłódzka 106 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi, prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA. 2. Prowadzenie prac o terminie rozpoczęcia prac należy zgodzić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii i stacji SN-15kV zeco- najmiżej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi, studzielnymi (kable ziemnego - kable SN-koloru niebieskiego - kable NN) 3. Przed rozpoczęciem zgłosić do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA</div>	
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Płocku	Sulkowska Andrzej / Paweł	Szczepański w Płocku - Dział Zarządzania Eksploatacją Płock.	20.04.2019 

Temat :

Wodociąg i kanalizacja sanitarna

Płatnik:

Inwestor:

Projektant :

JRP INSTALACJE Waldemar Lis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ZW i K

JRP INSTALACJE Waldemar Lis

09-200 SIERPC
Mickiewicza 53SIERPC
Konstytucji 3-go Maja 4809-200 SIERPC
Mickiewicza 53