



# Lp. Wyszczególnienie

1. Rurociąg z rur PE.
2. Taśma ostrzegawcza o szer. 0,2m.
3. Taśma lokalizacyjna o szer. 0,2m lub przewód lokalizacyjny.
4. Zasyпка z piasku.
5. Podsyпка z piasku.
6. Grunt rodzimy.

JRP INSTALACJE				Nazwa obiektu budowlanego:	
				Instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna w budynku	
09-200 SIERPC UL. MICKIEWICZA 53 ,TEL. 242755802				Adres obiektu budowlanego:	
09-200 Sierpc, ul. Dworcowa 42, dz. nr ewid. 1718/6					
	Imię i Nazwisko , specjalność i nr uprawnień budowlanych	data:	podpis		
projektował	mgr inż. Waldemar Lis upr. bud. nr MAZ/0259/PWOS/10	2022		Tytuł rysunku: Przekrój wykopu	
sprawdził				Skala: x y 1: 500 1: 500	Branża: Sanitarna
					Nr rys. 8